



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02162/24

Серия **RU** № **0565063**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРХАН».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, офис 531.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739622932.
Телефон: +74959332400. Адрес электронной почты: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРХАН».
Место нахождения (адрес юридического лица): 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, офис 531.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143002, Россия, Московская область, Одинцовский район, село Акулово, Промзона, 27 км Можайского шоссе, д.6.

ПРОДУКЦИЯ Ворота противопожарные подъемно-секционные марки «DoorHan», модели «ISD FP», со светопрозрачным заполнением до 25% от площади проема в свету (светопрозрачное заполнение – стекло многослойное пожаростойкое марки «ЩИТ-201-60», толщиной 28 мм, производства ООО «ФОТОТЕХ по ТУ 23.12.12-011-18108815-2022), со сплошным полотном, выполненным из трехслойных сэндвич панелей (облицовка с двух сторон – стальные листы, толщиной не менее 0,5 мм, утеплитель – плиты минераловатные теплоизоляционные, толщиной не менее 58 мм, плотностью не менее 130 кг/м³), с калиткой, габаритными размерами в свету 900x2051 мм, с лючком, габаритными размерами в свету 200x200 мм, со стальными направляющими (толщиной листовой стали не менее 1,9 мм), габаритными размерами по ширине от 2600 до 9000 мм, по высоте от 2600 до 9000 мм, общей толщиной полотна не менее 60 мм.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.11.23-001-58988507-2024 «Ворота металлические противопожарные и противодымные» от 12.08.2024 года.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-2125/12-2024 от 27.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/25-11/24 от 28.11.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Михалёва Анастасия Константиновна, Цидилов Алексей Владимирович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI60. Условия хранения: согласно ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Срок службы не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 13.11.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2024

ПО

26.12.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Гареева Дина Рустамовна
(Ф.И.О.)